

成交公告

由上海健生教育配置招标有限公司组织的光华楼钢结构屋顶改造(项目编号: JSCS26050375-N49), 于2026年5月29日在上海市工商外国语学校网站发布采购信息, 在上海市百色支路 35 号耀华楼 105 室评审。

经磋商小组评审, 并经采购人确认, 本次成交结果公布如下:

一、成交日期: 2026年6月11日

二、成交信息:

“光华楼钢结构屋顶改造”的成交供应商: 上海绍禹建筑安装工程有限公司; 成交供应商地址: 上海市普陀区曹杨路867号5楼501-17室; 成交金额: 响应报价: 210000.00元(贰拾壹万元整)。

三、主要成交的名称、服务要求:

1、服务内容、要求、质量:

光华楼钢结构屋顶自2014年投入使用至今已超过十年, 屋面板采用玻璃纤维聚酯透光板, 目前屋顶已经开始有漏水问题出现, 经房屋安全检测机构现场检测后发现: 屋面材料已老化、部份区域开裂, 钢结构部分表面锈蚀、屋面板固定螺钉已普遍锈蚀, 出于以下几点因素的考虑, 拟对光华楼钢结构屋顶进行修缮。

(1) 修缮范围: 共794平方米;

(2) 修缮内容: 对钢架构屋顶屋面板进行整体更换、对钢结构部件进行局部除锈、整体防腐处理;

1) 在光华楼十楼利用回廊窗进行抱柱式外挑脚手架搭设, 架设防坠网提供施工界面及防护作用;

2) 拆除钢构架上的阳光板以及原有连接件;

3) 利用起重机将原有拆除的建筑垃圾运送至地面, 运送施工材料至楼顶;

4) 安装防UV隔热树脂玻璃钢阳光板(玻璃纤维增强聚酯连续板), 以螺栓、螺母固定, 用耐候密封胶、结构胶对接口、螺栓位置进行密封处理;

5) 对钢结构进行局部除锈后, 刷防锈漆、防火漆;



- 6) 在钢构架周围布置快速取水阀6个，为后续阳光板清洗维护所用；
- 7) 拆除十楼脚手架以及防坠网。

(3) 具体详见最高限价、工程量清单、施工图。

2、交付成果

按要求完成场所修缮。

3、 响应文件应提供具体的技术方案，包括对项目需求分析理解、具体服务范围、服务方式、服务流程、项目重点难点分析、合理化建议等。

四、磋商小组成员：

林国红、张海程、王立平

如对采购结果有异议，请于本成交公告公布之日起7个工作日内以书面形式向上海健生教育配置招标有限公司提出质疑。

感谢各供应商单位对本次采购活动的积极参与！

备注：

推荐中标理由：经磋商小组综合打分上海绍禹建筑安装工程有限公司得分最高，故推荐为第一中标人。

采购人：上海市工商外国语学校

地址：上海市徐汇区百色支路35号

联系人：施老师

电话：021-64763038-6207

招标代理机构：上海健生教育配置招标有限公司

地址：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼

联系人：谢盛运、倪天豪

电话：021-53087656-139

电子邮件：zhaobiao@mail.jiansheng.com

